

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КГУ

им. К. Э. Циолковского

М.А. КАЗАК

«23» октября 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 6

о мерах пожарной безопасности в общежитиях КГУ им. К.Э. Циолковского

Разработана на основе требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 и Письма МЧС России от 14.06.2022г. № ИГ-19-1369 «О электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, моноколёсах и т.п.» и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни, здоровья и имущества проживающих от пожаров.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящая инструкция является обязательной для применения и исполнения всеми должностными лицами, рабочими, служащими общежитий, и студентами, проживающими в общежитии.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность общежитий возлагается на заведующих общежитий и руководителей служб, отвечающих за эксплуатацию зданий и сооружений университета, обеспечивающих своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

1.3. **Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

2. В случае обнаружения пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) **НЕОБХОДИМО:**

- немедленно сообщить об этом по телефону **101** или **112** в пожарную охрану с указанием наименования объекта, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей - меры по тушению пожара в начальной стадии.

3. Все прибывающие в общежития граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности, изложенными в Инструкциях и ежегодно проходить повторный инструктаж.

4. Граждане, проживающие в общежитиях, обязаны:

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

5. На видных местах должны быть вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре и разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в дневное и ночное время.

6. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации из здания.

7. У сотрудника охраны должна быть ежедневная информация о количестве людей, находящихся в здании в ночное время.

8. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен:

- телефонной связью;

- исправными ручными электрическими фонарями (не менее одного фонаря на каждого дежурного);
 - средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на одного дежурного.
9. Первичные средства пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и оборудование автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре должны находиться в постоянной готовности.
10. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных и противоподымных дверей (устройств).
11. Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
12. Ответственный по пожарной безопасности обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

II. В ОБЩЕЖИТИЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

13. Хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.
14. Использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
15. Размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы.
16. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойё, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
17. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы.
18. Проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
19. Устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.
20. Устраивать в комнатах различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы.
21. Пользоваться электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками, электрообогревателями), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
22. Эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
23. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

24. Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
25. **Пользоваться повреждёнными розетками, выключателями, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.**
26. Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
27. Использовать приёмники электрической энергии (электроприёмники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.
28. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.
29. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
30. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.
31. Устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
32. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, порох, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоида и другие взрывопожароопасные вещества и материалы, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах.
33. Хранить баллоны с горючими газами (ГГ) в жилых комнатах, на кухнях, на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
34. Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
35. **Эксплуатация газовых приборов при утечке газа.**
36. Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.
37. Проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спичек, зажигалок, свечей).
38. Использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.
39. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т. п.
40. Устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.
41. Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
42. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.
43. Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
44. Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

45. Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
46. Устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних помещений.
47. Одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуационным выходом.
48. Разводить костры, сжигать отходы и тару в пределах противопожарных расстояний, но не ближе 50 метров до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведённых для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
49. Использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.
50. Устраивать на территории свалки горючих отходов.
51. **ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, ХРАНИТЬ И ЗАРЯЖАТЬ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ (ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ, ГИРОСКУТЕРЫ, СИГВЕИ, МОНОКОЛЁСА и т. п.).**
52. Курить в не отведённых для курения местах.

НЕДОПУСТИМО:

1. **БОРОТЬСЯ С ОГНЁМ САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕ ВЫЗВАВ ПОЖАРНЫХ.**
2. **ГАСИТЬ ВОДОЙ ВОСПЛАМЕНИВШИЕСЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, НЕ ОТКЛЮЧИВ ИХ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ (МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УДАР ТОКОМ).**
3. **ОТКРЫВАТЬ ОКНА И ДВЕРИ, ЧТОБЫ ВЫПУСТИТЬ ДЫМ (ГОРЕНИЕ УСИЛИТСЯ ОТ ПРИТОКА ВОЗДУХА).**
4. **ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ, ЕСЛИ ПЛАМЕНЕМ ОХВАЧЕНА УЖЕ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ (МОЖНО ЗАСТРЯТЬ И ЗАДОХНУТЬСЯ).**
5. **ПЫТАТЬСЯ ВЫЙТИ ЧЕРЕЗ ЗАДЫМЛЁННЫЙ КОРИДОР ИЛИ ЛЕСТНИЦУ (ДЫМ ТОКСИЧЕН, ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ ЛЁГКИЕ).**
6. **ОПУСКАТЬСЯ ПО ВОДОСТОЧНЫМ ТРУБАМ И СТОЯКАМ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЫНЕЙ ИЛИ ВЕРЁВОК (ПАДЕНИЕ, ПОЧТИ ВСЕГДА, НЕИЗБЕЖНО).**
7. **ПРЫГАТЬ ИЗ ОКНА (ВЫШЕ 3-го ЭТАЖА КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПРЫЖОК СМЕРТЕЛЕН).**

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

1. **ДВИГАЙТЕСЬ, ПРИГНУВШИСЬ ИЛИ ПОЛЗКОМ (ВНИЗУ МЕНЬШЕ ДЫМА).**
2. **НАКРОЙТЕ ГОЛОВУ И ТЕЛО МОКРОЙ ТКАНЬЮ.**
3. **ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫБЕЖАТЬ ПО ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШАМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАЛКОННУЮ ЛЕСТНИЦУ. ЕСЛИ ЕЁ НЕТ, ВЫЙДИТЕ НА БАЛКОН, ЗАКРЫВ ЗА СОБОЙ ПЛОТНО ДВЕРЬ, И КРИЧИТЕ «ПОЖАР!».**
4. **ПО ВОЗМОЖНОСТИ УКАЖИТЕ ПОЖАРНЫМ МЕСТО ПОЖАРА.**